

АКТ
технического обслуживания

" 12 " 03 2024 года

Поставщик - МИРАС

Заказчик -

КГУ "Ош с Ключи"

Составили настоящий акт о том что система АРС находятся в

рабочем состоянии, проведено техническое обслуживание:

Тест системы, Тест АКБ,
дтмове датчики? Требуется замена
В кетедной блок АКБ Требуется замена,
составлен Акт

Услуги по техническому обслуживанию проводится ИП "МИРАС"
в лице Смагулова согласно договору № 76 от 23.02.2024 года.

Представитель заказчика Завхоза Салимова А. Саи

Представитель поставщика Смагулов М. С.

Руководитель ИП

Оспанкулова К.К.

